附件1

2019年教育系统防汛防台安全检查工作方案

根据市委、市政府和市防汛办有关部署，为切实落实《上海市教育系统2019年安全生产工作责任书》“强化防汛防台”有关工作要求，本市教育系统防汛防台安全专项检查有关工作安排如下：

一、工作目标

（一）明确职责，分级落实

通过全面自查、重点抽查、全力督查，落实本区域、本单位防汛责任制，完善防汛预案，构建防汛工作长效机制。

（二）全面排查，梳理隐患

通过全方位、宽领域、多层次、广覆盖的排查，充分发现和梳理出影响防汛安全的各类隐患。

（三）落实整改，确保安全

按照防汛检查“六不放过”要求，特别是针对整改措施不落实，责任人不明确等问题，要加大整改力度，逐一消除隐患，确保防汛安全。

二、主要内容

（一）防汛基础工作

防汛机构设立、防汛责任制落实、防汛预案编制、防汛物资储备和队伍建设、防汛日常管理和值守、防汛宣传教育和应急演练、防汛信息化应用等情况。

（二）防汛重点区域

排水系统薄弱地区、低洼易涝地区以及沿海、沿江、沿湖地区教育系统各单位，浦东临港大学园区、奉贤海湾大学园区等处高校，崇明、青浦、金山等重点区域。

（三）防汛重点部位

学校实验室、计算机房、图书馆、危险品仓库、学生生活区、校内河道（水域）、供配电房和排水泵房、锅炉房、校内高架电线、在建工地、老旧房屋、临时建筑、大树老树、防汛墙和水闸、低洼易积水点、地下空间、高空构筑物和避雷设施等重点部位，以及各类防汛物资贮备场所。

（四）整改落实情况

2018年以来市教委和市、区两级防汛部门、有关职能部门检查、督查以及本单位自查中发现问题的整改落实情况。

三、时间安排

（一）自查

自7月4日起，各单位、各学校集中开展汛前防汛安全自查。

（二）督查

7月中旬，市教委组织对部分高校、区教育局和直属单位防汛安全责任制落实情况进行专项督查。

四、工作要求

本市教育系统各单位要立足防大汛、抗强台、抢大险、救大灾，以“不死人、少伤人、少损失”为防汛工作目标，细化检查方案、落实责任分工，抓好度汛工作，筑牢安全防线。各单位、各学校如有在建工地或从事各类服务的社会企业、机构，要督促、提醒相关施工单位和社会企业、机构明确相应责任，落实各项措施，加强相互信息传递，确保防汛防台工作不留死角。

附件 2

2019 年教育系统防汛安全自查情况表

单位名称（加盖公章）：

检查项目	检查重点	检查结果（选项打√）		整改措施	整改时间	备注
一、防汛基础工作情况	防汛组织机构是否健全	是□	否□			
	防汛责任制是否落实（具体责任人和责任部门是否职责明确、工作到位）	是□	否□			
	防汛值班制度是否健全	是□	否□			
	防汛抢险队伍是否落实到位	是□	否□			
	防汛专项预案是否完备	是□	否□			
	防汛通讯设施是否齐备	是□	否□			
	是否组织有关人员开展防汛业务培训	是□	否□			
	是否按照防汛安全实际需求和防汛任务落实相应防汛物资储备	是□	否□			
	是否组织师生员工开展防汛知识宣传教育和应急演练	是□	否□			
	是否存在以往检查中发现但仍未整改的问题隐患	是□	否□			
二、排水系统	排水系统是否有明晰的日常记录与档案管理	是□	否□			
	泵机、格栅除污机、配电等是否及时维护	是□	否□			
	排水管道、排水井等是否畅通并及时清淤养护	是□	否□			
	地势低洼处有无设置小包围	是□	否□			
	是否制定排水泵站受淹应急处置方案	是□	否□			

检查项目	检查重点	检查结果（选项打√）		整改措施	整改时间	备注
三、地下空间	地下空间的雨水、污水排水是否按系统要求设置，并与地面外接位置设置接收检查井	是□	否□			
	地下空间出入口（包括连通口）驼峰（台阶）外是否设置截水沟、配置挡水板	是□	否□			
	设有电梯或有其他连通口等处是否设置挡水设施或措施	是□	否□			
	排风井、进风井、采光窗等是否设置挡水设施或措施	是□	否□			
	地下空间堆放物品是否有一定高度的垫仓板，防止次生灾害	是□	否□			
四、高空及外场设施	是否开展空调室外机、标识标牌、太阳能设施、建筑外立面等高空构筑物专项检查	是□	否□			
	是否及时清理屋顶平台，防止天沟和落水管道阻塞	是□	否□			
	是否做好必要的屋漏维修、墙体加固	是□	否□			
	是否做好校园树木的防风修剪以及加固	是□	否□			
	是否对重点建筑和部位开展防雷安全检测和隐患整治工作	是□	否□			
五、在建工地	施工方是否组织部署防汛防台工作	是□	否□			
	施工方是否组织开展防汛安全专项检查	是□	否□			
	是否制定施工工棚人员应急撤离预案	是□	否□			
	施工方是否做好塔吊、工棚、脚手架、配电等安全防范措施	是□	否□			
六、检查汇总	累计组织检查人次，其中领导带队检查人次；共发现各类隐患处，已落实整改处。					

填报人：　　填报时间：　　联系电话：